कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रयागराज।

पत्र संख्याः—सीएफओ0/एफएस/फा0आडिट/2021 दिनॉकः जनवरी ,2020

सेवा में,

प्रबन्धक/आवेदक,
संस्कृत सृजन एकेडमी ,
संडवा खुर्द रीवां रोड, प्रयागराज।

विषयः संस्कृत सृजन एकेडमी ,संडवा खुर्द रीवां रोड संडवा खुर्द रीवां रोड , प्रयागराज में लगी अग्निशमन व्यवस्थाओ/उपकरणों का फायर आडिट प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबन्ध में ।

सन्दर्भः— आवदेक के प्रार्थना पत्र ।

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के माध्यम से संस्कृत सृजन एकेडमी ,संडवा खुर्द रीवां रोड संडवा खुर्द रीवां रोड,प्रयागराज भवन में लगी अग्निशमन व्यवस्थाओं/उपकरणों का फायर आडिट प्रमाण—पत्र निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है, उक्त भवन में लगी अग्निशमन व्यवस्थाओं एव अभिलेखों का परीक्षण तथा निरीक्षण कराया गया जिसका विवरण निम्नवत है—

1—स्थल तक फायर सर्विस के वाहन आ—जा सकते हैं।

2—प्राथमिक अग्निशमन उपकरणः—प्राथमिक अग्निशमन उपकरण भारतीय मानक ब्यूरो आई0एस0—2190 के अनुसार कार्यशील दशा में स्थापित पाया गया।

3—होजरील/डाउन कमर—भवन के प्रत्येक तल पर होजरील/डाउन कमर सिस्टम, भवन के टेरिस पर 10,000ली0 क्षमता का टेरिस टैंक व 450 एलपीएम क्षमता का टेरिस पम्प वॉछनीय है।

4—भवन में निकास मार्ग उपलब्ध है। फायर स्टेशन का मो0 नं0 अंकित किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार कालेज भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं/उपकरणों का फायर ऑडिट प्रमाण पत्र निम्न शर्तो के अधीन निर्गत किया जाता है।

1— आवेदक/प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये में रखा जायें।

2— भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचॉलन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जायें।

3— किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

4— भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अबिलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाय, अबिलम्ब पायी गयी त्रुटि का निवारण किया जाये।

5— वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से भवन में जीवन रक्षा, फायर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

6— भवन स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक/आवेदक की होगी तथा निर्गत किया जा रहा अग्निशमन प्रमाण—पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा। प्रमाण पत्र निर्गत तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगा।

20/1/21

(आर0एस0मिश्र)
(प्रवीन्द्र शंकर मिश्र)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
प्रयागराज।

Manager
Sanskriti Srijan Academy
Sadwa Khurd, Reewa Road
Prayagraj